



## Ēkas iekšējās apkures sistēmas uzpildīšana

Lai ēku apkures sistēmas kalpotu ilgāk, tās tiek uzpildītas nevis vienkārši ar ūdensvada ūdeni, bet speciāli sagatavotu, mīkstinātu, atdzelžotu ūdeni, jeb siltumnesēju no pilsētas kopējās centralizētās siltumapgādes sistēmas. Ēkas iekšējā apkures sistēma ir noslēgta, no pilsētas siltumtīkliem atdalīta sistēma, un tajā cirkulē noteikts siltumnesēja tilpums.

Vasarās, ja dzīvokļu īpašnieki, saskaņojot ar ēkas pārvaldnieku, izvēlas nomainīt apkures radiatorus vai veikt iekšējās apkures sistēmas cauruļvadu remontus vai nomaiņu, mājas iekšējā apkures sistēma tiek iztukšota. Pēc tam tā ir jāuzpilda. Sistēmas ir nepieciešams arī atgaisot un, no sistēmas izlaistā gaisa vietā, tajā ir jāiepilda siltumnesējs. Arī nelielu avāriju gadījumā noplūdušā siltumnesēja daudzumu ir nepieciešams papildināt. Siltumnesēja papildināšana ēkas apkures sistēmā notiek automātiski un izlietoto siltumnesēja daudzumu siltumpunktā uzskaita atsevišķs sertificēts skaitītājs. Pēc šī skaitītāja rādījuma tiek veikts aprēķins par ēkas iekšējās sistēmas papildināšanai izmantotā siltumnesēja daudzumu.

“Fortum” noteikumi paredz, ka gada laikā katrā ēkā var uzpildīt divus ēkas iekšējās siltumapgādes sistēmas siltumnesēja tilpumus, un šīs izmaksas sedz siltumapgādes uzņēmums. Savukārt, par pārējo iztērēto siltumnesēju, kas pārsniedz noteikto siltumnesēja daudzumu, ēkas vai dzīvokļu īpašniekiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 876\* un savstarpēji noslēgto līgumu\*\* par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, ir jānorēķinās ar siltumapgādes uzņēmumu. “Fortum” rēķinā šis pakalpojums tiek parādīts kā **“Iekšējās sistēmas uzpildīšana”** un attiecas tikai uz mājām, kurās uzpildīšana veikta, pārsniedzot paredzēto tilpumu.

Katras mājas iekšējās siltumapgādes sistēmas tilpumu mājas kontaktpersona var uzzināt, zvanot “Fortum” Klientu apkalpošanas centra speciālistiem.

\*Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 32. punkts: “Izmaksas par siltumnesēja daudzumu, ko no piegādātāja siltumapgādes sistēmas izlieto lietotāja siltumapgādes sistēmu papildīšanai vai jaunu siltumapgādes sistēmu pieslēgšanai, vai citiem nolūkiem, lietotājs sedz papildus. Maksa par siltumnesēja piebarošanu un uzpildīšanu sedz visas piegādātāja izmaksas par siltumnesēja sagatavošanu.”

\*\*Fortum Jelgava un dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, kā Lietotāja, savstarpēji noslēgtā **Līguma “PAR SILTUMENERĢIJAS PIEGĀDI UN LIETOŠANU”** punkts 9.8. nosaka:

**Lietotājs** apņemas apmaksāt siltumapgādes sistēmas uzpildīšanai un papildīšanai izmantotā **Piegādātāja** siltumtīkla ūdens apjomu, kura 1 m<sup>3</sup> cena ir noteikta **Līguma** 10. pielikumā.

Pielikums Nr. 10 nosaka, ka **Lietotāja** siltumapgādes sistēmas uzpildīšanai un papildīšanai izmantojamā **Piegādātāja** siltumtīkla ūdens 1 m<sup>3</sup> cena bez PVN ir 7,91 EUR/m<sup>3</sup>.